

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHINDAOANI

HOTARARE

Nr.34..... din10.11.2020.....

privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani privind obiectivul de investiție
„Alimentarea cu apă potabilă a localității Ghindăoani, Județul Neamț”

Consiliul Local al Comunei Ghindaoani , Județul Neamț ,
Avand in vedere prevederile :

- Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale;
- O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală,
- Normei metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013 , cu modificări;

Având în vedere derularea prin Programul Național de Dezvoltare Locală din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a obiectivul de investiții "Alimentarea cu apă potabilă a localității Ghindăoani, Județul Neamț" ;

Tinand seama de Dispozitia de santier nr. 8 , intocmita de S.C. ADEMAXON S.R.L. privind necesitatea cheltuirii unei sume de bani privind realizarea obiectivului de investiții "Alimentarea cu apă potabilă a localității Ghindăoani, Județul Neamț" ;

Vazand referatul de aprobare nr. 3650 / 05.11.2020 , al primarului Comunei Ghindaoani ;

Tinand seama de Raportul de specialitate nr. 3659 / 05.11.2020 al Compartimentului Contabilitate ;

Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ;

In temeiul art. 139 din O.U.G. 57 / 2019 privind Codul administrativ ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 – Se aprobă cheltuirea unei sume de bani privind obiectivul de investiție "Alimentarea cu apă potabilă a localității Ghindăoani , Județul Neamț" , conform anexei , care face parte din prezenta hotarare .

Art.2 – Primarul Comunei Ghindaoani va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .

Art.3 – Secretarul Comunei Ghindaoani va asigura transparenta si va comunica autoritatilor si persoanelor interesate prezenta hotarare .

PRESEDINTE DE SEDINTA,
MARIA AMARINEI



Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar general al Comunei Ghindaoani
ARISTIDE MIRON

Alimentare cu apa a localitatii Ghindaoani jud.Neamt

ANEXA LA H.C.L. GHINDAOANI


NR. 34 DIN 10.11.2020

PROIECT NR.520/2009

CENTRALIZATOR DISPOZITIA DE SANTIER NR.8

Nr.crt	DENUMIRE OBIECT	SUMA ADAUGATA FARA TVA
1	CAMINE REGULATOARE PRESIUNE CRP1-CRP6.CONSTRUCTII.CRP3'	16,132.00
2	CAMINE REG.PRES.CRP1-CRP6.INSTATATII HIDRAULICE.CRP3'	4,447.00
3	CONDUCTE DISTRIBUTIE 1	4,174.00
4	UTILAJE .REGULATOR DE PRESIUNE CRP3'	4,000.00
	TOTAL GENERAL FARA TVA	28,753.00
	TVA 19%	5,463.00
	TOTAL GENERAL CU TVA	34,216.00

SC VLANDA COMPANY SRL



ADEMAXON SRL Piatra Neamt

Bd. Decebal, nr. 4, bl. H2, sc.A, ap. 3, parter, tel. 0722206673

J27/1292/1994, C.U.I.: RO 6039891

e-mail: intelproiectro@yahoo.com

COD IBAN BCR: RO69RNCB0196027793580001

COD IBAN Trezoreria P.Neamt RO42TREZ4915069XXX000727

Nr. 102/28.09.2020

Către,

COMUNA GHINDĂOANI, jud. Neamț

Spre știință: **VLANDA Company SRL**

DISPOZIȚIE DE ȘANTIER NR. 8

Referitor la: **"ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂȚII GHINDĂOANI, JUDEȚUL NEAMȚ"**

Urmare a verificării rețelei de distribuție modificată prin dispozițiile de șantier anterioare a apărut necesitatea montării a încă unui regulator de presiune pe conducta PEID 110 mm de pe strada nr. 2 (strada Chilioani).

Căminul regulator de presiune CRP 3' se va amplasa în vecinătatea străzii nr.2 (str.Chilioani), pe partea dreaptă în sensul de mers spre intersecția cu strada nr.3 (str. Poieni), la 13m în amonte de fântâna de pe str. nr.2, conform planului de situație H8-87. Instalația hidraulică din cămin conține regulatorul direct de presiune cu servomotor cu membrană, încadrat amonte de un robinet cu sertar până și un filtru de impurități, iar în aval de alt robinet de secționare. Trecerea de la conductele de oțel la cele din polietilenă se va realiza cu capete de flanșă însoțite de flanșe libere din oțel, conform detaliilor de execuție din proiect. Se vor monta de asemenea un manometru (dacă în furnitura regulatorului nu intră și manometre) imediat după regulator și o supapă de siguranță la ieșirea conductei din cămin, în interiorul acestuia, pentru a putea controla o eventuală suprapresiune apărută în instalație. Instalația hidraulică din căminul CRP 3' se va executa conform pl. H8-73 din proiectul tehnic.

Atașăm prezentei planul de situație cu amplasamentul căminului regulator de presiune CRP 3' (pl. H8-87), planșa de execuție a căminului R8-3' și listele cu cantitățile de lucrări suplimentare (acestea cuprind și 6 robineti Dn 150 mm care au fost cuprinși în mod eronat în nota de renunțare a dispoziției de șantier nr. 4).

Ademaxon SRL,
Director,
ing. Coman Ștefan



Întocmit,
ing. Simionescu Armand

Comuna Ghindăoani,
Primar,
Manea Gheorghe

Diriginta șantier
ing. Adochitei Gheorghe



Vlanda Company SRL,
Administrator,
Roman Aurel